

EMPODUITAMA S.A-E.S.P

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P, PUBLICA LA SIGUIENTE INFORMACION EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION CRA-151 / 2001, SECCION 1.3.4., ARTICULO 1.3.4.6 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024- PARA EFECTOS DEL CONTROL SOCIAL A LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

USO Y ESTRATO	N° DE USUARIOS ACUEDUCTO	N° DE USUARIOS ALCANTARILLADO	N° DE MICROMEDIDO RES	CONSUMO PROMEDIO (m³/USUARIO MES)	VALOR FAC. ACUEDUCTO (miles \$)	VALOR FAC. ALCANTARILLADO (miles \$)
RESIDENCIAL ESTRATO 1	3,495	3,082	3,331	8.047901764	1,376,410,530	850,306,940
RESIDENCIAL ESTRATO 2	19,188	18,649	18,744	7.730330589	6,389,092,066	4,122,395,578
RESIDENCIAL ESTRATO 3	13,973	13,930	13,694	7.339154083	5,442,150,634	3,202,353,210
RESIDENCIAL ESTRATO 4	3,366	3,326	3,320	7.626559715	1,253,868,490	736,651,899
RESIDENCIAL ESTRATO 5	664	709	678	7.545055221	324,737,840	293,218,540
OFICIAL	100	97	84	113.414166667	671,579,006	324,946,256
COMERCIAL	4,714	4,661	4,469	9.557011031	4,050,655,439	2,261,791,594
INDUSTRIAL	20	20	17	25.187500000	22,875,348	54,301,752
TOTAL	45,520	44,474	44,337	8.042203061	19,531,369,353	11,845,965,769

NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCION 2024 (LOS VALORES NEGATIVOS REPRESENTAN SUBSIDIOS Y LOS POSITIVOS CONTRIBUCIONES) - ACUEDUCTO

USO Y ESTRATO	CARGO FIJO	CONSUMO BASICO	CONSUMO COMPLEMENTA RIO	CONSUMO SUNTUARIO
RESIDENCIAL ESTRATO 1	-57.5%	-51%	0%	0%
RESIDENCIAL ESTRATO 2	-30%	-27%	0%	0%
RESIDENCIAL ESTRATO 3	-5%	-5%	0%	0%
RESIDENCIAL ESTRATO 4	0%	0%	0%	0%
RESIDENCIAL ESTRATO 5	50%	50%	0%	0%
OFICIAL	0%	0%	0%	0%
COMERCIAL	50%	50%	0%	0%
INDUSTRIAL	30%	30%	0%	0%

NIVELES DE SUBSIDIO Y CONTRIBUCION 2023 (LOS VALORES NEGATIVOS REPRESENTAN SUBSIDIOS Y LOS POSITIVOS CONTRIBUCIONES) - **ALCANTARILLADO**

USO Y ESTRATO	CARGO FIJO	CONSUMO BASICO	CONSUMO COMPLEMENTARIO	CONSUMO Suntuario
RESIDENCIAL ESTRATO 1	-30%	-10%	0%	0%
RESIDENCIAL ESTRATO 2	-30%	-5%	0%	0%
RESIDENCIAL ESTRATO 3	-15%	0%	0%	0%
RESIDENCIAL ESTRATO 4	0%	0%	0%	0%
RESIDENCIAL ESTRATO 5	50%	50%	0%	0%
OFICIAL	0%	0%	0%	0%
COMERCIAL	50%	50%	0%	0%
INDUSTRIAL	30%	30%	0%	0%

NUMERO DE SOLICITUDES DE CONEXIÓN PRESENTADAS	1772	OPERATIVIDAD DEL SERVICIO	
NUMERO DE SOLICITUDES DE CONEXIÓN ATENDIDAS	928	TURBIEDAD	1.46
NUMERO DE PQR	6651	COLOR APARENTE	7.54
PERIODO PROMEDIO DE COBRO	31	COLIFORMES TOTALES	0
EFICACIA DEL RECAUDO	85.75	PH	7.6
PROMEDIO DE TRABAJADORES POR CADA 1000 USUARIOS	0.421481481	AREA DE INTENCION DE COBERTURA	100%
COSTO UNITARIO DE M3 DE AGUA	2487.92	COBERTURA DE ACUEDUCTO	94.00%
CARGO FIJO ACUEDUCTO	\$ 5,316.64	COBERTURA ALCANTARILLADO	92.00%
CMO ACUEDUCTO	1444.16	INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	25.4%
COSTO UNITARIO M3 VERTIDO	1610.92	NIVELES DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO	95.27%
CMO ALCANTARILLADO	522.13	TIEMPO DE SUSPENSIÓN PROMEDIO DEL	2.19%
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	\$ 3,057.36	IRCA	0.49%

FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA DOTAR A LA CIUDAD DE DUITAMA SON:

FUENTES SUPERFICIALES	POZOS PROFUNDOS
RIO SURBA	EL MIRTO
QUEBRADA BOYACOGUA	EL BOSQUE 2
RIO CHICAMOCHA	-